



CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

Prot. n. **1-15536**
Allegati n.

Verona, lì **17 DIC. 2021**

Prot. arrivo 1-12903 in data 21.10.2021

Rif.: *Ing. Stefano De Pietri*
e-mail: stefano.depietri@bonificaveronese.it
PEC *consorzio@pec.bonificaveronese.it*

Spett.le
BRUTTI MARIA ANGIOLA
Via Belfiore, 254
37135 – Verona
vet.perbellini@gmail.com
miozziqiovanni@gmail.com
giovanni.miozzi@geopec.it

Spett.le
COMUNE DI BUTTAPIETRA
Piazza Roma, 2
37060 – Buttapietra (VR)

OGGETTO: Progetto per l'insediamento di un Centro Ippico/Turistico per l'attività ludico-sportiva in Via Belfiore – Comune di Buttapietra.
Parere di competenza sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009.
Pratica n. 42577 / 2021

Con nota in data 21.10.2018 la ditta in indirizzo ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica relativo all'intervento in oggetto, a firma dott. Geol. Ampelio Cagalli, al fine di ottenere il parere idraulico di competenza del Consorzio di Bonifica.

Dall'esame dell'intera documentazione presentata si rileva quanto segue.

L'intervento in oggetto consiste nella progettazione di un centro ippico sportivo insistente su un'area agricola di circa 8.000 mq; è pertanto classificato di "*Modesta impermeabilizzazione potenziale*", ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009.

La relazione idraulica fa riferimento a valori idrologici della stazione pluviometrica di Buttapietra con tempo di ritorno pari a 50 anni e assume un coefficiente udometrico relativo alle massime portate meteoriche scaricate pari a 10 l/s x ha.

Per quanto attiene il sistema compensativo per il mantenimento dell'invarianza idraulica, lo studio determina un volume di invaso che appare adeguato alle caratteristiche dei suoli, di complessivi **342 mc**, corrispondenti ad un volume specifico di circa 428 mc/ha.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di n.4 distinti bacini di invaso per complessivi 360 mc, senza tuttavia indicare i punti di scarico diretto delle acque meteoriche nel reticolo idrografico superficiale.

L'elaborato risulta conforme a quanto prescritto dalla suddetta normativa.

Tutto ciò considerato con la presente si esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della valutazione di compatibilità idraulica relativa all'intervento in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- le opere di invaso per la laminazione delle acque meteoriche dovranno realizzare complessivamente un volume di almeno **342 mc**;
- gli scarichi nella rete idraulica superficiale, per complessivi **8 litri/sec**, dovranno essere sottoposti alla valutazione dello scrivente Consorzio di Bonifica al fine del rilascio della necessaria Concessione Demaniale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Andrea De Antoni)

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Stefano De Pietri